НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04ЖР00

№ ПС 001358

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 15.03.2016 г. по 14.03.2019 г. **код ОК 005 (ОКП)** **57 7200**

№ ССБК RU.ПБ09.Н000597 **код ЕКПС**

код ТН ВЭД России **3916 20 000 0**

Заявитель **ООО «Винтек Пластик», 142277, Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, д. 3-б, тел./факс:+7(4967)37-90-15, тел.:+7(4967)37-93-07.**
(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель **ООО «Винтек Пластик», 142277, Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, д. 3-б, тел./факс:+7(4967)37-90-15, тел.:+7(4967)37-93-07.**
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации **ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ»**
(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция **Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков т.м. «Wintech» по ГОСТ 30673-2013. Серийный выпуск**
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям **группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-94, группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89; группа горючести – Г3 по ГОСТ 30244-94.**
(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения **Протокол испытаний № 864-С от 10.03.2016 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г., Акт о результатах анализа состояния производства № 0660-АП/Дб от 21.01.2016 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.**

Представленные документы

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — **Э.М. Зуев**

Эксперт (эксперты) — **Д.А. Капранов**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Технологии пожарной безопасности» г. Сергиев Посад

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тз № 952, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru